

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沱水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沱水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 04月 26日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04.25.9:12	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	04.25.9:12	个/L	≤10000	未检出	
3	菌落总数	04.24.9:20	CFU/mL	/	3	
4	色度	04.26.8:56	度	/	5	
5	浑浊度	04.26.8:56	NTU	/	4.32	
6	臭和味	04.26.8:56	/	/	无	
7	肉眼可见物	04.26.8:56	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	04.26.8:56	mg/L	≤6	1.50	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	04.26.8:56	mg/L	≤1.0	0.023	
10	水温	04.26.8:56	℃	/	14.0	
11	pH	04.26.8:56	/	6~9	8.00	
12	电导率	04.26.8:56	μS/cm	/	473	
13	溶解氧	04.26.8:56	mg/L	5	10.35	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沱水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沱水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04.25.9:07	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	04.25.9:07	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	04.24.9:12	CFU/mL	100	1	
4	色度	04.26.9:05	度	15	<5	
5	浑浊度	04.26.9:05	NTU	1	0.13	
6	臭和味	04.26.9:05	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	04.26.9:05	/	无	无	
8	pH	04.26.9:05	/	不小于6.5且不大于8.5	7.69	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	04.26.9:05	mg/L	3	1.15	
10	二氧化氯	04.26.9:10	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.17	
11	游离氯	04.26.9:17	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.21	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。