

淄博市自来水有限责任公司 泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 05月 30日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	05.29.9:16	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	05.29.9:16	个/L	≤10000	90	
3	菌落总数	05.28.9:15	CFU/mL	/	18	
4	色度	05.30.9:00	度	/	5	
5	浑浊度	05.30.9:00	NTU	/	2.26	
6	臭和味	05.30.9:00	/	/	无	
7	肉眼可见物	05.30.9:00	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	05.30.9:00	mg/L	≤6	1.40	
9	氨氮(NH ₃ -N)	05.30.9:00	mg/L	≤1.0	0.019	
10	水温	05.30.9:00	℃	/	17.8	
11	pH	05.30.9:00	/	6~9	8.05	
12	电导率	05.30.9:00	μS/cm	/	481	
13	溶解氧	05.30.9:00	mg/L	5	10.20	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司 泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	05.29.9:09	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	05.29.9:09	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	05.28.9:01	CFU/mL	100	1	
4	色度	05.30.9:12	度	15	<5	
5	浑浊度	05.30.9:12	NTU	1	0.13	
6	臭和味	05.30.9:12	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	05.30.9:12	/	无	无	
8	pH	05.30.9:12	/	不小于6.5且不大于8.5	7.43	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	05.30.9:12	mg/L	3	1.17	
10	二氧化氯	05.30.9:18	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.24	
11	游离氯	05.30.9:27	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.31	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。