

# 淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 06月 07日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.06.9:20	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.06.9:20	个/L	≤10000	3.0*10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	06.05.9:02	CFU/mL	/	18	
4	色度	06.07.8:55	度	/	5	
5	浑浊度	06.07.8:55	NTU	/	2.09	
6	臭和味	06.07.8:55	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.07.8:55	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	06.07.8:55	mg/L	≤6	1.70	
9	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	06.07.8:55	mg/L	≤1.0	0.034	
10	水温	06.07.8:55	℃	/	17.8	
11	pH	06.07.8:55	/	6~9	7.97	
12	电导率	06.07.8:55	μS/cm	/	490	
13	溶解氧	06.07.8:55	mg/L	≥5	10.14	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.06.9:01	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	06.06.9:01	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.05.8:56	CFU/mL	100	0	
4	色度	06.07.9:06	度	15	<5	
5	浑浊度	06.07.9:06	NTU	1	0.12	
6	臭和味	06.07.9:06	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.07.9:06	/	无	无	
8	pH	06.07.9:06	/	不小于6.5且不大于8.5	7.44	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	06.07.9:06	mg/L	3	1.13	
10	二氧化氯	06.07.9:17	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.26	
11	游离氯	06.07.9:26	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.31	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。