

## 淄博市自来水有限责任公司 张店水厂进厂水检测日报表

取样地点：化验室

报表日期: 2026 年 09 月 25 日

| 序号 | 项目                        | 取样时间         | 单 位       | 标准限值   | 检测结果   | 备注 |
|----|---------------------------|--------------|-----------|--------|--------|----|
| 1  | 总大肠菌群                     | 09. 24 09:00 | CFU/100mL | 不应检出   | 未检出    |    |
| 2  | 大肠埃希氏菌                    | 09. 24 09:00 | CFU/100mL | 不应检出   | 未检出    |    |
| 3  | 菌落总数                      | 09. 23 09:03 | CFU/mL    | 100    | 0      |    |
| 4  | 色度                        | 09. 25 08:30 | 度         | 15     | <5     |    |
| 5  | 浑浊度                       | 09. 25 08:30 | NTU       | 1      | 0. 11  |    |
| 6  | 臭和味                       | 09. 25 08:30 | /         | 无异臭、异味 | 无      |    |
| 7  | 肉眼可见物                     | 09. 25 08:30 | /         | 无      | 无      |    |
| 8  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | 09. 25 08:30 | mg/L      | 3      | 1. 38  |    |
| 9  | 氨(以N计)                    | 09. 25 08:30 | mg/L      | 0. 5   | <0. 02 |    |
| 10 | 二氧化氯                      | 09. 25 08:30 | mg/L      | /      | 0. 05  |    |
| 11 | 游离氯                       | 09. 25 08:30 | mg/L      | /      | 0. 02  |    |

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

# 淄博市自来水有限责任公司 张店水厂出厂水检测日报表

取样地点：化验室

| 序号 | 项目                        | 取样时间         | 单 位       | 标准限值                           | 检测结果  | 备注                                                      |
|----|---------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 总大肠菌群                     | 09. 24 09:00 | CFU/100mL | 不应检出                           | 未检出   | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 |
| 2  | 大肠埃希氏菌                    | 09. 24 09:00 | CFU/100mL | 不应检出                           | 未检出   |                                                         |
| 3  | 菌落总数                      | 09. 23 09:03 | CFU/mL    | 100                            | 0     |                                                         |
| 4  | 色度                        | 09. 25 08:30 | 度         | 15                             | ≤5    |                                                         |
| 5  | 浑浊度                       | 09. 25 08:30 | NTU       | 1                              | 0. 09 |                                                         |
| 6  | 臭和味                       | 09. 25 08:30 | /         | 无异臭、异味                         | 无     |                                                         |
| 7  | 肉眼可见物                     | 09. 25 08:30 | /         | 无                              | 无     |                                                         |
| 8  | pH                        | 09. 25 08:30 | /         | 不小于6. 5且不大于8. 5                | 7. 71 |                                                         |
| 9  | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计) | 09. 25 08:30 | mg/L      | 3                              | 1. 35 |                                                         |
| 10 | 二氧化氯                      | 09. 25 08:30 | mg/L      | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1 | 0. 15 |                                                         |
| 11 | 游离氯                       | 09. 25 08:30 | mg/L      | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3    | 0. 09 |                                                         |

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）