淄博市自来水有限责任公司
沣水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口　　报表日期:　2026年 10月 28日

序号	项目	取样时间	单　位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.27.9：13	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	10.27.9：13	个/L	≤10000	40	
3	菌落总数	10.26.8：56	CFU/mL	/	18	
4	色度	10.28.8：57	度	/	5	
5	浑浊度	10.28.8：57	NTU	/	3.09	
6	臭和味	10.28.8：57	/	/	无	
7	肉眼可见物	10.28.8：57	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	10.28.8：57	mg/L	≤6	1.37	
9	氨氮（NH_3-N）	10.28.8：57	mg/L	≤1.0	0.030	
10	水温	10.28.8：57	℃	/	14.2	
11	pH	10.28.8：57	/	6～9	7.85	
12	电导率	10.28.8：57	μS/cm	/	507	
13	溶解氧	10.28.8：57	mg/L	≥5	10.12	
评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）III类水标准						

淄博市自来水有限责任公司
沣水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单　位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	10.27.9：04	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	10.27.9：04	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	10.26.9：01	CFU/mL	100	0	
4	色度	10.28.9：00	度	15	＜5	
5	浑浊度	10.28.9：00	NTU	1	0.17	
6	臭和味	10.28.9：00	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	10.28.9：00	/	无	无	
8	pH	10.28.9：00	/	不小于6.5且不大于8.5	7.58	
9	高锰酸盐指数(以O_2计)	10.28.9：00	mg/L	3	1.12	
10	二氧化氯	10.28.9：15	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.23	
11	游离氯	10.28.9：18	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.33	
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）						