# 淄博市自来水有限责任公司
# 沣水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口　　报表日期: 2026年 10月 31日

| 序号 | 项目 | 取样时间 | 单　位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | 10.30.8：56 | CFU/100mL | / | 未检出 | |
| 2 | 粪大肠菌群 | 10.30.8：56 | 个/L | ≤10000 | 10 | |
| 3 | 菌落总数 | 10.29.8：55 | CFU/mL | / | 18 | |
| 4 | 色度 | 10.31.9：00 | 度 | / | 5 | |
| 5 | 浑浊度 | 10.31.9：00 | NTU | / | 3.06 | |
| 6 | 臭和味 | 10.31.9：00 | / | / | 无 | |
| 7 | 肉眼可见物 | 10.31.9：00 | / | / | 有少量悬浮物 | |
| 8 | 高锰酸盐指数 | 10.31.9：00 | mg/L | ≤6 | 1.31 | |
| 9 | 氨氮（$NH_3$-N） | 10.31.9：00 | mg/L | ≤1.0 | 0.027 | |
| 10 | 水温 | 10.31.9：00 | ℃ | / | 14.3 | |
| 11 | pH | 10.31.9：00 | / | 6～9 | 7.88 | |
| 12 | 电导率 | 10.31.9：00 | μS/cm | / | 509 | |
| 13 | 溶解氧 | 10.31.9：00 | mg/L | ≥5 | 10.03 | |
| 评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）III类水标准 | | | | | | |

# 淄博市自来水有限责任公司
# 沣水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂小仪器室

| 序号 | 项目 | 取样时间 | 单　位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | 10.30.9：00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 10.30.9：00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | 10.29.9：10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
| 4 | 色度 | 10.31.9：01 | 度 | 15 | ＜5 | |
| 5 | 浑浊度 | 10.31.9：01 | NTU | 1 | 0.22 | |
| 6 | 臭和味 | 10.31.9：01 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 7 | 肉眼可见物 | 10.31.9：01 | / | 无 | 无 | |
| 8 | pH | 10.31.9：01 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56 | |
| 9 | 高锰酸盐指数(以$O_2$计) | 10.31.9：01 | mg/L | 3 | 1.05 | |
| 10 | 二氧化氯 | 10.31.9：05 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1 | 0.22 | |
| 11 | 游离氯 | 10.31.9：10 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3 | 0.33 | |
| 评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） | | | | | | |