淄博市自来水有限责任公司
沣水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂沉淀池太河源水取水口　　报表日期:　2026年 11月 08日

序号	项目	取样时间	单　位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.07.9：22	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.07.9：22	个/L	≤10000	10	
3	菌落总数	11.06.9：08	CFU/mL	/	38	
4	色度	11.08.8：55	度	/	5	
5	浑浊度	11.08.8：55	NTU	/	4.07	
6	臭和味	11.08.8：55	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.08.8：55	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	11.08.8：55	mg/L	≤6	1.41	
9	氨氮（NH_3-N）	11.08.8：55	mg/L	≤1.0	0.030	
10	水温	11.08.8：55	℃	/	13.9	
11	pH	11.08.8：55	/	6～9	8.07	
12	电导率	11.08.8：55	μS/cm	/	498	
13	溶解氧	11.08.8：55	mg/L	≥5	10.16	
评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）III类水标准						

淄博市自来水有限责任公司
沣水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沣水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单　位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.07.9：03	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	11.07.9：03	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.06.9：00	CFU/mL	100	1	
4	色度	11.08.9：01	度	15	＜5	
5	浑浊度	11.08.9：01	NTU	1	0.21	
6	臭和味	11.08.9：01	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.08.9：01	/	无	无	
8	pH	11.08.9：01	/	不小于6.5且不大于8.5	7.72	
9	高锰酸盐指数(以O_2计)	11.08.9：01	mg/L	3	1.13	
10	二氧化氯	11.08.9：05	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.18	
11	游离氯	11.08.9：11	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.24	
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）						