淄博市引黄供水有限公司配水厂出厂水日检公告

报表日期：2026 年 11 月 10 日

序号	项目	取样时间	检测结果	标准限值	单位	备注
1	总大肠菌群	11.09 9:00	未检出	不应检出	CFU/100mL	
2	大肠埃希氏菌	11.09 9:00	未检出	不应检出	CFU/100mL	
3	菌落总数	11.08 9:00	未检出	100	CFU/mL	
4	色度	11.10 9:00	<5	15	度	
5	浑浊度	11.10 9:00	0.11	1	NTU	
6	臭和味	11.10 9:00	无	无异臭、异味	/	
7	肉眼可见物	11.10 9:00	无	无	/	
8	pH	11.10 9:00	7.87	不小于6.5且不大于8.5	/	
9	高锰酸盐指数(以O_2计)	11.10 9:00	1.00	3	mg/L	
10	二氧化氯	11.10 9:00	0.13	与水接触时间≥30min，出厂水限值≤0.8，余量≥0.1	mg/L	

淄博市引黄供水有限公司净水厂进厂水日检公告

报表日期：2026 年 11 月 10 日

序号	项目	取样时间	检测结果	标准限值	单位	备注
1	总大肠菌群	11.09 8:40	10	/	CFU/100mL	
2	粪大肠菌群	11.09 8:40	70	≤10000	个/L	
3	菌落总数	11.08 8:40	360	/	CFU/mL	
4	色度	11.10 8:40	6	/	NTU	
5	浑浊度	11.10 8:40	107	/	度	
6	臭和味	11.10 8:40	1级(土腥味)	/	/	
7	肉眼可见物	11.10 8:40	大量泥沙	/	/	
8	pH	11.10 8:40	8.27	6～9	/	
9	高锰酸盐指数	11.10 8:40	2.40	≤6	mg/L	
10	氨氮（NH_3-N）	11.10 8:40	0.042	≤1.0	mg/L	