# 淄博市引黄供水有限公司配水厂出厂水日检公告

报表日期：2026 年 11 月 14 日

| 序号 | 项目 | 取样时间 | 检测结果 | 标准限值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | 11.13 9:00 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100mL | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 11.13 9:00 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100mL | |
| 3 | 菌落总数 | 11.12 9:00 | 未检出 | 100 | CFU/mL | |
| 4 | 色度 | 11.14 9:00 | <5 | 15 | 度 | |
| 5 | 浑浊度 | 11.14 9:00 | 0.11 | 1 | NTU | |
| 6 | 臭和味 | 11.14 9:00 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
| 7 | 肉眼可见物 | 11.14 9:00 | 无 | 无 | / | |
| 8 | pH | 11.14 9:00 | 7.78 | 不小于6.5且不大于8.5 | / | |
| 9 | 高锰酸盐指数(以$O_2$计) | 11.14 9:00 | 1.14 | 3 | mg/L | |
| 10 | 二氧化氯 | 11.14 9:00 | 0.20 | 与水接触时间≥30min，出厂水限值≤0.8，余量≥0.1 | mg/L | |

# 淄博市引黄供水有限公司净水厂进厂水日检公告

报表日期：2026 年 11 月 14 日

| 序号 | 项目 | 取样时间 | 检测结果 | 标准限值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | 11.13 8:40 | 10 | / | CFU/100mL | |
| 2 | 粪大肠菌群 | 11.13 8:40 | 70 | ≤10000 | 个/L | |
| 3 | 菌落总数 | 11.12 8:40 | 270 | / | CFU/mL | |
| 4 | 色度 | 11.14 8:40 | 6 | / | NTU | |
| 5 | 浑浊度 | 11.14 8:40 | 89.9 | / | 度 | |
| 6 | 臭和味 | 11.14 8:40 | 1级(土腥味) | / | / | |
| 7 | 肉眼可见物 | 11.14 8:40 | 大量泥沙 | / | / | |
| 8 | pH | 11.14 8:40 | 8.23 | 6～9 | / | |
| 9 | 高锰酸盐指数 | 11.14 8:40 | 2.32 | ≤6 | mg/L | |
| 10 | 氨氮（$NH_3$-N） | 11.14 8:40 | 0.042 | ≤1.0 | mg/L | |