# 淄博市自来水有限责任公司
# 南定水厂进厂水检测日报表

取样地点：南定水厂水质在线室取样点　　报表日期: 2026 年 11 月 16 日

| 序号 | 项目 | 取样时间 | 单　位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | 11.15 8:11 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 11.15 8:11 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | 11.14 8:10 | CFU/mL | 100 | 6 | |
| 4 | 色度 | 11.16 8:12 | 度 | 15 | ＜5 | |
| 5 | 浑浊度 | 11.16 8:12 | NTU | 1 | 0.14 | |
| 6 | 臭和味 | 11.16 8:12 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 7 | 肉眼可见物 | 11.16 8:12 | / | 无 | 无 | |
| 8 | 高锰酸盐指数(以$O_2$计) | 11.16 8:12 | mg/L | 3 | 1.06 | |
| 9 | 氨(以N计) | 11.16 8:12 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
| 10 | 二氧化氯 | 11.16 8:12 | mg/L | / | 0.05 | |
| 11 | 游离氯 | 11.16 8:12 | mg/L | / | 0.03 | |
| 评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） | | | | | | |

# 淄博市自来水有限责任公司
# 南定水厂出厂水检测日报表

| 序号 | 项目 | 取样时间 | 单　位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 总大肠菌群 | 11.15 8:11 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 11.15 8:11 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | 11.14 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
| 4 | 色度 | 11.16 8:12 | 度 | 15 | ＜5 | |
| 5 | 浑浊度 | 11.16 8:12 | NTU | 1 | 0.08 | |
| 6 | 臭和味 | 11.16 8:12 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 7 | 肉眼可见物 | 11.16 8:12 | / | 无 | 无 | |
| 8 | pH | 11.16 8:12 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56 | |
| 9 | 高锰酸盐指数(以$O_2$计) | 11.16 8:12 | mg/L | 3 | 0.96 | |
| 10 | 二氧化氯 | 11.16 8:12 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1 | 0.20 | |
| 11 | 游离氯 | 11.16 8:12 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3 | 0.13 | |
| 评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） | | | | | | |