淄博市自来水有限责任公司
张店水厂进厂水检测日报表

取样地点：化验室　　报表日期: 2026 年 11 月 24 日

序号	项目	取样时间	单　位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.23　09:10	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	11.23　09:10	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.22　09:06	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.24　08:30	度	15	＜5	
5	浑浊度	11.24　08:30	NTU	1	0.09	
6	臭和味	11.24　08:30	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.24　08:30	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O_2计)	11.24　08:30	mg/L	3	1.28	
9	氨(以N计)	11.24　08:30	mg/L	0.5	＜0.02	
10	二氧化氯	11.24　08:30	mg/L	/	0.05	
11	游离氯	11.24　08:30	mg/L	/	0.03	
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）						

淄博市自来水有限责任公司
张店水厂出厂水检测日报表

取样地点：化验室

序号	项目	取样时间	单　位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.23　09:10	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	11.23　09:10	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.22　09:06	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.24　08:30	度	15	＜5	
5	浑浊度	11.24　08:30	NTU	1	0.09	
6	臭和味	11.24　08:30	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.24　08:30	/	无	无	
8	pH	11.24　08:30	/	不小于6.5且不大于8.5	7.82	
9	高锰酸盐指数(以O_2计)	11.24　08:30	mg/L	3	1.25	
10	二氧化氯	11.24　08:30	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.17	
11	游离氯	11.24　08:30	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.15	
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）						